



## ITE 6 – PONTS THERMIQUES SEUIL DE PORTE

### ITE 6.1 Plancher bas sur terre-plein avec remontée d'isolant

	sans isolation derrière le seuil		avec isolation derrière le seuil	
	Largeur de menuiserie d (cm)			
	d ≥ 10	10 > d ≥ 4	d ≥ 10	10 > d ≥ 4
plancher isolé sous chape	0,19	0,28	-0,08	-0,03
plancher isolé en sous face	0,20	0,28	-0,10	-0,05




ITE – Plancher isolé en sous face




ITE – Plancher isolé sous chape

### ITE 6.2 Plancher bas sur terre-plein sans remontée d'isolant

	sans isolation derrière le seuil		avec isolation derrière le seuil	
	Largeur de menuiserie d (cm)			
	d ≥ 10	10 > d ≥ 4	d ≥ 10	10 > d ≥ 4
plancher isolé sous chape	0,23	0,30	0,10	0,13
plancher isolé en sous face	0,21	0,29	0,10	0,15
plancher isolé en sous face	0,34	0,44	0,26	0,34




ITE – Plancher isolé en sous face




ITE – Plancher isolé sous chape

### ITE 6.3 Plancher bas sur vide sanitaire ou local non chauffé avec remontée d'isolant

	sans isolation derrière le seuil		avec isolation derrière le seuil	
	Largeur de menuiserie d (cm)			
	d ≥ 10	10 > d ≥ 4	d ≥ 10	10 > d ≥ 4
plancher isolé sous chape	-0,15	-0,10	-0,48	-0,48
plancher isolé en sous face	-0,03	0,03	-0,36	-0,35




ITE – Plancher isolé en sous face




ITE – Plancher isolé sous chape

### ITE 6.4 Plancher bas sur vide sanitaire ou local non chauffé sans remontée d'isolant


	sans isolation derrière le seuil		avec isolation derrière le seuil	
	Largeur de menuiserie d (cm)			
	d ≥ 10	10 > d ≥ 4	d ≥ 10	10 > d ≥ 4
plancher isolé sous chape	-0,11	-0,05	-0,25	-0,23
plancher isolé en sous face	0,10	0,19	0,01	0,07
plancher à entrevous isolant	0,01	0,08	-0,12	-0,08



ITE – Plancher isolé en sous face




ITE – Plancher isolé sous chape




ITE – Plancher à entrevous isolants

## ITE 6.5 Plancher intermédiaire avec balcon


	sans isolation derrière le seuil		avec isolation derrière le seuil	
	Largeur de menuiserie d (cm)			
	d ≥ 10	10 > d ≥ 4	d ≥ 10	10 > d ≥ 4
plancher dalle pleine	-0,11	-0,05	-0,25	-0,23
plancher avec rupteur	0,10	0,19	0,01	0,07
plancher isolé sous chape	0,01	0,08	-0,12	-0,08



ITE – Plancher dalle pleine



ITE – Plancher isolé sous chape



ITE – Plancher avec rupteur