

28) Culture et spectacles - Cinéma

I. Périmètre

Les activités du cinéma concernent les secteurs d'activités de la section J de la nomenclature NAF et principalement de la sous-section 45 (45-11Z - Projection de films cinématographiques).

La segmentation des activités du cinéma est déclinée de la façon suivante :

- Cinéma - Administration et bureaux (Bureaux Standards) ;
- Cinéma - Accueil du public et couloirs ;
- Cinéma - Salle de cinéma et cabine de projection ;
- Cinéma - Valeur par défaut.

II. Indicateurs d'intensité d'usage

Indicateurs d'intensité d'usage temporels :

L'amplitude horaire annuelle d'utilisation des locaux **Nb_h_ouvrées** (h ouvrées/an) est utilisée comme indicateur d'intensité d'usage temporel. Elle correspond aux heures d'utilisation et d'entretien de ces locaux pour toutes les sous-catégories. Les heures de gardiennage ne sont pas comprises dans cet indicateur.

Indicateurs d'intensité d'usage surfacique :

Les indicateurs d'intensité d'usage surfacique sont différenciés selon les sous-catégories :

- Pour la sous-catégorie « Administration et bureaux (Bureaux Standards) » :
 - La surface de plancher par poste de travail **Surf_poste** (m²/poste), ou surface utile brute, correspondant à la surface de plancher de la sous-catégorie rapportée au nombre de postes de travail.
 - Le taux d'occupation **T_occ** (%), correspondant à la moyenne de la proportion de postes de travail occupés. La proportion de postes occupés est le nombre de postes occupés sur le nombre de postes total de la sous-catégorie.
- Pour la sous-catégorie « Salle de cinéma et cabine de projection » :
 - La surface moyenne des salles de cinéma **Surf_moy** (m²/salle), correspondant à la surface de plancher de la sous-catégorie rapportée au nombre de salles de cinéma.

III. Valeurs absolues

« Sous-catégorie "Cinéma - Administration et bureaux (Bureaux Standards)" »

(NAF : Section N - Activités de service administratif et de soutien - code 82.11Z)

Composante CVC en kWh/m²/an	Zones Géographiques													
	H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3	Guadeloupe	Martinique	Guyane	Réunion	Mayotte	
Altitude < 400 m Référence 100 m	57	66	62	57	50	56	63	40	47	54	55	27	56	
400 m ≤ Altitude < 800 m Référence 500 m	68	77	71		61	64	66	44	29	37				
800 m ≤ Altitude < 1200 m Référence 900 m		90	81			75	68	54				28		
1200 m ≤ Altitude < 1600 m Référence 1400 m		125	115			109	99	84				49		
Altitude ≥ 1600 m Référence 1700 m			133			117	107	92						
Composante USE				USE étalon = 50 kWh/m²/an					Part_USE_variable= 0,77					
Type d'indicateur d'intensité d'usage	Indicateur d'intensité d'usage à renseigner par l'assujetti Valeur de référence associée à la USE étalon								Indicateur d'intensité d'usage étalon					
Indicateurs d'intensité d'usage temporels	Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/ an) Nb_h_ouvrées							3 120	Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) Nb_h_ouvréesétalon					3 120
Indicateurs d'intensité d'usage surfaciques	Surface de plancher par poste de travail (m²/poste) Surf_poste							18	Surface par poste étalon (m²/poste) Surf_posteétalon					18
	Taux d'occupation (%) T_occ							70	Taux d'occupation étalon (%) T_occétalon					70
Formule de modulation en fonction du volume d'activité	USE modulé (kWh/m²/an) = USE étalon x (Nb_h_ouvrées/ Nb_h_ouvréesétalon) x [Part_USE_variable x (T_occ / T_occétalon) x (Surf_posteétalon / Surf_poste) + (1-Part_USE_variable)] + 0,28 x CVC x (Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvréesétalon)/ Nb_h_ouvréesétalon													

Nota : **Nb_h_ouvrées**_{étalon} à 3 120 h ouvrées/an correspond à 52 semaines ouvrées x 5 jours ouvrés x 12 h amplitude quotidienne

0,28xCVCx(Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvrées_{étalon}) / Nb_h_ouvrées_{étalon} correspond à l'impact indirect sur la composante CVC du nombre d'heure ouvrées réelles par rapport à l'amplitude horaire étalon

« Sous-catégorie "Cinéma - Accueil du public et couloirs" »

(NAF : Section J - Projection de films cinématographiques - code 45-11Z)

Composante CVC en kWh/m²/an	Zones Climatiques												
	H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3	Guadeloupe	Martinique	Guyane	Réunion	Mayotte
Altitude < 400 m Référence 100 m	77	86	96	72	83	104	130	132	86	97	99	53	101
400 m ≤ Altitude < 800 m Référence 500 m	70	78	84		73	85	107	105	55	69			
800 m ≤ Altitude < 1200 m Référence 900 m		76	77			75	92	85				42	
1200 m ≤ Altitude < 1600 m Référence 1400 m		80	77			72	81	72				58	
Altitude ≥ 1600 m Référence 1700 m			79			75	78	70					
Composante USE				USE étalon = 93 kWh/m²/an									
Type d'indicateur d'intensité d'usage	Indicateur d'intensité d'usage à renseigner par l'assujetti Valeur de référence associée à la USE étalon								Indicateur d'intensité d'usage étalon				
Indicateurs d'intensité d'usage temporels	Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/ an) Nb_h_ouvrées							5475	Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) Nb_h_ouvréesétalon				5475
Indicateurs d'intensité d'usage surfaciques	Pas de modulation surfacique												
Formule de modulation en fonction du volume d'activité	USE modulé (kWh/m²/an) = USE étalon x (Nb_h_ouvrées / Nb_h_ouvréesétalon) + 0,28 x CVC x (Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvréesétalon) / Nb_h_ouvréesétalon												

Nota : **Nb_h_ouvrées**_{étalon} à 5475h correspond à 365 jours ouvrés x 15 h amplitude quotidienne

0,28xCVCx(Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvrées_{étalon}) / Nb_h_ouvrées_{étalon} correspond à l'impact indirect sur la composante CVC du nombre d'heure ouvrées réelles par rapport à l'amplitude horaire étalon

« Sous-catégorie "Cinéma - Salle de cinéma et cabine de projection" »

(NAF : Section J - Projection de films cinématographiques - code 45-11Z)

Composante CVC en kWh/m²/an	Zones Climatiques													
	H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3	Guadeloupe	Martinique	Guyane	Réunion	Mayotte	
Altitude < 400 m Référence 100 m	77	86	96	72	83	104	130	132	86	97	99	53	101	
400 m ≤ Altitude < 800 m Référence 500 m	70	78	84		73	85	107	105	55	69				
800 m ≤ Altitude < 1200 m Référence 900 m		76	77			75	92	85				42		
1200 m ≤ Altitude < 1600 m Référence 1400 m		80	77			72	81	72				58		
Altitude ≥ 1600 m Référence 1700 m			79			75	78	70						
Composante USE			USE étalon = 26 kWh/m²/an						Part_USE_variable= 0,85					
Type d'indicateur d'intensité d'usage	Indicateur d'intensité d'usage à renseigner par l'assujetti Valeur de référence associée à la USE étalon								Indicateur d'intensité d'usage étalon					
Indicateurs d'intensité d'usage temporels	Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) Nb_h_ouvrées						5475		Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) Nb_h_ouvréesétalon				5475	
Indicateurs d'intensité d'usage surfaciques	Surface moyenne des salles de cinéma (m²/salle) Surf_moy						500		Surface moyenne des salles de cinéma étalon (m²/salle) Surf_moyétalon Coefficient directeur A (kWh/an/m²) Ordonnée à l'origine B (kWh/m²/an)				500 -0,04 41	
Formule de modulation en fonction du volume d'activité	Si Surf_moy ≤ 500 m²: USE modulé (kWh/m²/an) = (1,05 x (A * Surf_moy + B) + (1-Part_USE_variable) x USE étalon) x (Nb_h_ouvrées/Nb_h_ouvréesétalon) + 0,28 x CVC x (Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvréesétalon) / Nb_h_ouvréesétalon Si Surf_moy > 500 m² : USE modulé (kWh/m²/an) = USE étalon x (Nb_h_ouvrées/Nb_h_ouvréesétalon) + 0,28 x CVC x (Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvréesétalon) / Nb_h_ouvréesétalon													

Nota : Nb_h_ouvrées_{étalon} à 5475h correspond à 365 jours ouvrés x 15 h amplitude quotidienne
 0,28xCVCx(Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvrées_{étalon}) / Nb_h_ouvrées_{étalon} correspond à l'impact indirect sur la composante CVC du nombre d'heure ouvrées réelles par rapport à l'amplitude horaire étalon.

« Sous-catégorie "Cinéma - Valeur par défaut" »

(NAF : Section J - Projection de films cinématographiques - code 45-11Z)

Composante CVC en kWh/m²/an	Zones Climatiques												
	H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3	Guadeloupe	Martinique	Guyane	Réunion	Mayotte
Altitude < 400 m Référence 100 m	77	86	96	72	83	104	130	132	86	97	99	53	101
400 m ≤ Altitude < 800 m Référence 500 m	70	78	84		73	85	107	105	55	69			
800 m ≤ Altitude < 1200 m Référence 900 m		76	77			75	92	85				42	
1200 m ≤ Altitude < 1600 m Référence 1400 m		80	77			72	81	72				58	
Altitude ≥ 1600 m Référence 1700 m			79			75	78	70					
Composante USE				USE étalon = 46 kWh/m²/an									
Type d'indicateur d'intensité d'usage	Indicateur d'intensité d'usage à renseigner par l'assujetti Valeur de référence associée à la USE étalon								Indicateur d'intensité d'usage étalon				
Indicateurs d'intensité d'usage temporels	Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/an) Nb_h_ouvrées							5745	Amplitude horaire annuelle étalon (h ouvrées/an) Nb_h_ouvrées _{étalon}				5475
Indicateurs d'intensité d'usage surfaciques	Pas de modulation surfacique												
Formule de modulation en fonction du volume d'activité	USE modulé (kWh/m²/an) = USE étalon x (Nb_h_ouvrées/ Nb_h_ouvrées _{étalon}) + 0,28 x CVC x (Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvrées _{étalon})/ Nb_h_ouvrées _{étalon}												

Nota : Nb_h_ouvrées_{étalon} à 5475h correspond à 365 jours ouvrés x 15 h amplitude quotidienne
 0,28xCVCx(Nb_h_ouvrées - Nb_h_ouvrées_{étalon}) / Nb_h_ouvrées_{étalon} correspond à l'impact indirect sur la composante CVC du nombre d'heure ouvrées réelles par rapport à l'amplitude horaire étalon